

Bukowiec, 02.10.2012 r.

Zapytanie cenowe

sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy w roku 2012

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec, ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice
NIP: 611-10-13-925, REGON: 230268279

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy w roku 2012**. Badania powinien być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz.U. nr 220, poz. 1858 ze zm.) oraz Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 10.1/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. (zmienionej decyzjami 10.2/2009, 10.3/2010 i 10.4/2011).

Zakres prac dokumentacyjnych ma obejmować opracowanie sprawozdania.

Opis instalacji ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy:

W sektorze nr 1 i w zrehabilitowanej kwaterze wybudowano 18 studni gazowych Ø400 wierconych do głębokości 1 m ponad dnem składowiska z rurą ssącą wewnątrz odwiertu PEHD Ø160 z perforacją na całym obwodzie. Przestrzeń wokół rury wypełniona została grubym żwirem 8/16 lub 16/32 mm. Głowice studni są chronione studzienką PEHD Ø250.

W załączeniu plan zagospodarowania terenu z naniesionymi studniami gazowymi.

Każda studnia gazowa została podłączona ze stacją zbiorczą za pomocą rur PEHD Ø63 PN10. Stacja zbiorcza gazu składowiskowego została połączona ze stacją ssąco-tłoczącą i pochodnią kolektorem PEHD Ø160 PN10.

Zastosowano kontenerową stację ssąco-tłoczącą, której zadaniem jest stworzenie podciśnienia umożliwiającego odessanie gazu składowiskowego ze studni gazowych w złożu odpadów.

Ujmowany gaz składowiskowy jest unieszkodliwiany poprzez spalenie go w pochodni. Przyjęto pochodnię niskotemperaturową (850-950°C), z płomieniem ukrytym w komorze spalania. Pochodnia wyposażona jest w następujące urządzenia:

- automatyczne urządzenie zapalające,
- dozowanie płomienia,
- automatyczne zawory odcinające.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2012 r.

IV. OKRES GWARANCJI

Nie dotyczy.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: srodowisko@zgk-karkonosze.pl, faksu na nr: 75 7613 363, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich, Pałac Bukowiec, ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice do dnia 08 października 2012 r. godz. 12⁰⁰.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2012 r.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Bartosz Pantol nr telefonu 75 64 39 214, email: srodowisko@zgk-karkonosze.pl

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.

X. TREŚĆ OFERTY

1. Nazwa wykonawcy.....
2. Adres wykonawcy.....
3. NIP
4. Regon.....
5. Nr rachunku bankowego.....
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto: PLN (słownie złotych:)

Podatek VAT: PLN (słownie złotych:)

Cena brutto: PLN (słownie złotych:)

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
8. Termin realizacji zamówienia.....
9. Okres gwarancji.....
10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....
11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

..... dniar.

.....
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

.....
pieczęć wykonawcy



